

Roční směrná čísla spotřeby vody

Položka č.	Druh spotřeby vody	Roční směrné č., popř. jiný ukazatel spotř. vody	Položka č.	Druh spotřeby vody	Roční směrné č., popř. jiný ukazatel spotř. vody
I. BYTOVÝ FOND					
byty					
na jednoho obyvatele bytu					
1. v domech pouze s výtoky	16 m ³		9. v budově s umyvadly, WC a s centrální přípravou teplé vody nebo s průtokovými ohřívачi, popřípadě bojlery	20 m ³	
2. v domech pouze s výtoky a společnými WC (pavlačový typ)	25 m ³		školy		
3. je-li v bytě výtok a WC (bez koupelny, sprchového nebo vanového koutu)	31 m ³		na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dní		
4. je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s kamy na pevná paliva	41 m ³		10. v budově pouze s výtoky	4 m ³	
5. je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s průtokovým ohřívacem nebo elektrickým bojlerem	46 m ³		11. v budově pouze s výtoky a WC	6 m ³	
6. je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s centrální přípravou teplé vody	56 m ³		mateřské školy s denním provozem		
7. rekreační chaty			na jednu osobu (učitele, pracovníka, dítě)		
na jednoho obyvatele rekreační chaty se spotřeba vypočte jako u položek 1 až 6 s přihlédnutím k délce užívání chaty během roku			12. v objektech pouze s výtoky a WC	8 m ³	
II. VEŘEJNÉ BUDOVY					
{kancelářské budovy, školy, mateřské školy, družiny mládeže, internáty, učňovské domovy, studentské kolejí}					
kancelářské budovy			13. v objektech s WC, kuchyní a umývárnou s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování	16 m ³	
na jednoho pracovníka			14. družiny mládeže (pouze s výtoky a WC)		
8. v budově pouze s výtoky a WC	14 m ³		na 1 osobu včetně pracovníka	4 m ³	
			internáty, učňovské domovy, studentské kolejí		
			na 1 osobu včetně pracovníků		
			15. v budovách s umyvadly, WC a umývárnou s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování		
			20 m ³		
			16. v budovách s umyvadly, WC, umývárnou s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování a s kuchyní ve veřejných budovách, kde jsou byty, připočte se roční směrné číslo podle vybavení bytu	32 m ³	

Položka č.	Druh spotřeby vody	Roční směrné č., popř. jiný ukazatel spotř. vody	Položka č.	Druh spotřeby vody	Roční směrné č., popř. jiný ukazatel spotř. vody
III. HOTELY A UBYTOVNY					
hotely s restaurací					
na jedno lůžko				na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru	
17. v budovách, kde většina pokojů je vybavena WC a koupelnami (sprchami)	360 m ³		30.	vanová lázeň na 1 koupání	2 m ³
18. v budovách, kde většina pokojů je bez koupelen (sprch) nebo WC	180 m ³		31.	sprchová lázeň na jedno sprchování	120 l
19. v budovách, kde jsou pokoje bez koupelen (sprch) a WC	80 m ³			V. KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY	
20. hotely bez restaurací	36 m ³		32.	kina a divadla s celoročním provozem (WC, umyvadla)	
(WC a koupelny-sprchy jsou na chodbě společné) na jedno lůžko				na jedno sedadlo při jednom představení denně	0,6 m ³
ubytovny (umyvadla, WC bez koupelen či sprch)			33.	klubovny, společenské nebo kulturní místonosti (WC, umyvadla k dispozici)	10 m ³
na jedno lůžko			34.	přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea (WC a umyvadla k dispozici)	
21. do 5 hostinských pokojů	18 m ³			na jednoho stálého pracovníka	20 m ³
22. do 20 hostinských pokojů	24 m ³			na jednoho návštěvníka v denním průměru	2 m ³
23. nad 20 hostinských pokojů	30 m ³				
v případě, že lze použít koupelny, připoťte se k jednotlivým směrným čísly na jedno lůžko 10 m ³					
IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZARIŽENÍ					
24. zdravotnická střediska, ambulatoria, lékařské ordinace (umyvadla, WC)	18 m ³		VI. PROVOZOVNY, PRODEJNY A VÝROBNY		
na jednoho pracovníka			pohostinství — restaurace		
na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru	2 m ³		(WC, umyvadla)		
25. jesle s denním provozem			na jednoho pracovníka v jedné směně		
(WC, kuchyně, umývárna s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování)			35. kde je jen výčep	30 m ³	
na jednoho pracovníka	18 m ³		36. kde je výčep a podávání studených jídel	50 m ³	
na 1 lůžko	12 m ³		37. kde je výčep, podávání studených a teplých jídel	80 m ³	
lékárny (WC, umyvadla)			38. výčepní pult s trvalým průtokem 3 l/min. (připočítává se k položkám 35—37)		
na jednoho pracovníka			za jednu směnu ročně	450 m ³	
26. s destilačním přístrojem	30 m ³		39. jídelny závodního stravování, kde se jídlo dováží (WC, umyvadla)		
27. bez destilačního přístroje	20 m ³		na 1 strávníka v denním průměru	6 m ³	
28. hygienicko-epidemiologická stanice			40. závodní kuchyně a jídelny		
(WC, umyvadla)			(WC, umyvadla)		
na jednoho pracovníka	20 m ³		na jednoho strávníka v denním průměru		
na jednu vyšetřovanou osobu v denním průměru	4 m ³		provozovny místního významu kde se voda nepoužívá k výrobě,		
29. zubní střediska s celoročním provozem			na jednoho pracovníka v jedné směně		
(WC, umyvadla)			41. pouze s výtoky	6 m ³	
na jednoho pracovníka	38 m ³				

Pořízení č.	Druh spotřeby vody	Roční směrné č., popř. jiný ukazatel spotř. vody	Pořízení č.	Druh spotřeby vody	Roční směrné č., popř. jiný ukazatel spotř. vody
42.	s výtoky a WC	16 m ³		na jednoho pracovníka	20 m ³
42.	s výtoky a WC	16 m ³		na 100 kg prodaných živých ryb	34 m ³
43.	s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohříváci (bojleru)	20 m ³	54.	prodej ryb v jiné prodejně nebo jen v sádce na volném prostranství	
44.	s výtoky, WC, přípravou teplé vody v průtokovém ohříváci (bojleru) a s možností sprchování teplou vodou	30 m ³		na 100 kg živých ryb	6 m ³
45.	s výtoky, WC, přípravou teplé vody v průtokovém ohříváci (bojleru) a možnosti sprchování teplou vodou v provozovnách s nečistým provozem (kominici, teplá a prašné provozy apod.)	40 m ³	55.	ostatní prodejny a sběrny služeb (WC, umyvadla)	
46.	samostatné prádelny (zakázkové) na 1 q vypraného prádla (tzv. technologická voda)	6 m ³		na jednoho pracovníka	16 m ³
	na jednoho pracovníka v jedné směně podle položek 41—45		56.	potravinářské výrobny místního významu	
	holičství a kadeřnictví (WC, umyvadla)			jako řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod. (WC a umyvadla)	
	na jednoho pracovníka			na jednoho pracovníka	36 m ³
47.	v pánské provozovně bez přípravy teplé vody (bez průtokového ohříváče, bojleru apod.)	16 m ³		spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení prodejny	
48.	v pánské provozovně s přípravou teplé vody	40 m ³			
49.	v pánské a dámské provozovně s přípravou teplé vody	40 m ³			
50.	v dámské provozovně s přípravou teplé vody	60 m ³			
51.	fotografické provozovny do 5 výrobních pracovníků (WC, umyvadla, příprava teplé vody, laboratoř)				
	na 1 výrobního pracovníka	200 m ³			
	na 1 nevýrobního pracovníka	16 m ³			
	v provozovnách s více než 5 výrobními pracovníky se provádí individuální technický výpočet spotřeby vody				
52.	potravinářské prodejny (WC, umyvadla)				
	na 1 pracovníka	20 m ³			
	kde je chladicí zařízení s kompresorem chlazeným vodou bez recirkulace vody, vypočte se spotřeba vody individuálně				
53.	prodejny ryb, drůbeže a zvěřiny (WC, umyvadla)				

VII. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ**hospodářská zvířata**

na jeden kus

57.	dojnice včetně ošetřování mléka	22 m ³
	z toho spotřeba vody pro mléčnice	4 m ³
58.	býk	18 m ³
59.	tele, ovce, koza, vepř	4 m ³
60.	prasnice	8 m ³
61.	kůň	16 m ³

drůbež

na 100 ks

62.	slepice, perlíčky, kráty	16 m ³
63.	husy, kacínky	48 m ³

VIII. RŮZNÉ**64. zahrady okrasné nebo osázené zeleninou**

na jeden ar	16 m ³
65. zahrady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané	
na jeden ar	4 m ³
66. osobní nebo dodávkové auto	
(stříkání a umývání)	
autobus nebo nákladní auto	
(stříkání a umývání)	
67. do tří tun nosnosti	60 m ³
68. nad tři tuny nosnosti	80 m ³