

Příloha č. 3

Stanovení ceny za nedodržení účinníku

$$c_p = [P_{max} \times c_{rk} \times u] + [(c_{ps} + c_{se}) \times u \times W] ,$$

kde

c_p – cena za nedodržení účinníku [Kč],

P_{max} – nejvyšší naměřený čtvrt hodinový odebraný elektrický výkon za vyhodnocované období [MW],

c_{rk} – cena za rezervovanou kapacitu na příslušné napěťové hladině [Kč/MW],

u – přírůžka za nedodržení účinníku podle tabulky uvedené v bodě (4.51.) [-],

c_{ps} – cena za použití sítí na příslušné napěťové hladině [Kč/MWh],

c_{se} – cena za silovou elektřinu podle tabulky uvedené v bodě (4.52.) [Kč/MWh],

W – množství elektřiny za vyhodnocované období [MWh].