

Minimální účinnost výroby tepelné energie η pro spalínové kotle za plynovou turbínou

| teplota spalin na vstupu do kotle t_s | účinnost výroby tepelné energie η_{et} *) | měrná spotřeba energie v palivu S_{pal}^{et} |
|---|--|--|
| °C | % | GJ/GJ |
| do 400 | 74 | 1,35 |
| 401 – 450 | 76 | 1,32 |
| 451 – 500 | 78 | 1,28 |
| 501 – 550 | 80 | 1,25 |
| nad 550 | 81 | 1,25 |

*) Změnu minimální účinnosti lze provést pouze podle § 5 odstavce 1 této vyhlášky.